

АКТ № 1077
проверки работоспособности системы передачи извещений
на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг"

" 01 " 01 2022 г.

Город (район)

г.Саранск
(наименование)

Объект:

МБОУ "Потьминская СОШ "
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Потьминская средняя общеобразовательная школа "
в лице директора Забаевой Елены Петровны
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчика:

ООО ППП "АГОР" в лице директора Гордеенко Григория Георгиевича
(должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий Акт о том, что Заказчиком: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Потьминская средняя общеобразовательная школа " и Подрядчиком: ООО ППП "АГОР" произведено обследование работоспособности системы передачи извещений на пульт централизованной охраны МЧС России по Республике Мордовия "Стрелец-Мониторинг" с объекта МБОУ "Потьминская СОШ ", расположенного по адресу 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p.Pot'ma, ul. Piонерская, дом 20.

Визуальным осмотром и техническим испытанием на месте установлено, что на вышеуказанном объекте установлены:

Прибор передачи извещений системы "Стрелец-Мониторинг" ТАНДЕМ- 1 штука

Монтаж выполнен в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему Акту).

Технические характеристики:

Наличие аккумулятора: Имеется.

Наличие сигнала GSM: Имеется

Сопротивление изоляции шлейфа сигнализации: не менее 30 МОм.

При проверке работоспособности сигнализации установлено: При нарушении шлейфа сигнализации или имитации очага пожара прибор выдает звуковой и световой сигнал тревоги на объекте и на пульте централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия.

На основании вышеизложенного система передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" на объекте МБОУ "Потьминская СОШ ", расположенном по адресу 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p.Pot'ma, ul. Piонерская, дом 20 признана исправной и подключенной на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия по адресу г.Саранск ул.Пушкина д.21. Заказчик обязуется в случае обнаружения неисправности в период эксплуатации системы передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия немедленно ставить в известность Подрядчика.

Представители

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК



АКТ № 433
проверки работоспособности системы передачи извещений
на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг"

"01" 04 2022г.

Город (район)

г.Саранск
(наименование)

Объект:

МБОУ "Потьминская СОШ "
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Потьминская средняя общеобразовательная школа "
в лице директора Забаевой Елены Петровны
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчика:

ООО ППП "АГОР" в лице директора Гордеенко Григория Георгиевича
(должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий Акт о том, что Заказчиком: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Потьминская средняя общеобразовательная школа " и Подрядчиком: ООО ППП "АГОР" произведено обследование работоспособности системы передачи извещений на пульт централизованной охраны МЧС России по Республике Мордовия "Стрелец-Мониторинг" с объекта МБОУ "Потьминская СОШ ", расположенного по адресу 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p.Pot'mya, ul. Pionerskaya, dom 20.

Визуальным осмотром и техническим испытанием на месте установлено, что на вышеуказанном объекте установлены:

Прибор передачи извещений системы "Стрелец-Мониторинг" ТАНДЕМ- 1 штука

Монтаж выполнен в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему Акту).

Технические характеристики:

Наличие аккумулятора: Имеется.

Наличие сигнала GSM: Имеется

Сопротивление изоляции шлейфа сигнализации: не менее 30 МОм.

При проверке работоспособности сигнализации установлено: При нарушении шлейфа сигнализации или имитации очага пожара прибор выдает звуковой и световой сигнал тревоги на объекте и на пульте централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия.

На основании вышеизложенного система передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" на объекте МБОУ "Потьминская СОШ ", расположенном по адресу 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p.Pot'mya, ul. Pionerskaya, dom 20 признана исправной и подключенной на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия по адресу г.Саранск ул.Пушкина д.21. Заказчик обязуется в случае обнаружения неисправности в период эксплуатации системы передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия немедленно ставить в известность Подрядчика.

Представители

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК



АКТ № 147
проверки работоспособности системы передачи извещений
на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг"

Город (район)

"01" 01 20 2017

г.Саранск
(наименование)

Объект:

МБОУ "Потьминская СОШ "
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Потьминская средняя общеобразовательная школа "
в лице директора Забаевой Елены Петровны
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчика:

ООО ППП "АГОР" в лице директора Гордеевко Григория Георгиевича
(должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий Акт о том, что Заказчиком: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Потьминская средняя общеобразовательная школа " и Подрядчиком: ООО ППП "АГОР" произведено обследование работоспособности системы передачи извещений на пульт централизованной охраны МЧС России по Республике Мордовия "Стрелец-Мониторинг" с объекта МБОУ "Потьминская СОШ ", расположенного по адресу 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p.Potyma, ul. Pionerskaya, dom 20.

Визуальным осмотром и техническим испытанием на месте установлено, что на вышеуказанном объекте установлены:

Прибор передачи извещений системы "Стрелец-Мониторинг" ТАНДЕМ- 1 штука

Монтаж выполнен в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему Акту).

Технические характеристики:

Наличие аккумулятора: Имеется.

Наличие сигнала GSM: Имеется

Сопротивление изоляции шлейфа сигнализации: не менее 30 МОм.

При проверке работоспособности сигнализации установлено: При нарушении шлейфа сигнализации или имитации очага пожара прибор выдает звуковой и световой сигнал тревоги на объекте и на пульте централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия.

На основании вышеизложенного система передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" на объекте МБОУ "Потьминская СОШ ", расположенном по адресу 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p.Potyma, ul. Pionerskaya, dom 20 признана исправной и подключенной на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия по адресу г.Саранск ул.Пушкина д.21. Заказчик обязуется в случае обнаружения неисправности в период эксплуатации системы передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия немедленно ставить в известность Подрядчика.

Представители

ЗАКАЗЧИК

(подпись)



ПОДРЯДЧИК

(подпись)



АКТ № 67
проверки работоспособности системы передачи извещений
на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг"

"7" 04 2023

Город (район)

г.Саранск
(наименование)

Объект:

МБОУ "Потьминская СОШ"
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Потьминская средняя общеобразовательная школа"
в лице директора Забаевой Елены Петровны
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчика:

ООО ППП "АГОР" в лице директора Гордеенко Григория Георгиевича
(должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий Акт о том, что Заказчиком: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Потьминская средняя общеобразовательная школа" и Подрядчиком: ООО ППП "АГОР" произведено обследование работоспособности системы передачи извещений на пульт централизованной охраны МЧС России по Республике Мордовия "Стрелец-Мониторинг" с объекта МБОУ "Потьминская СОШ", расположенного по адресу 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p.Pot'mya, ul. Pionerskaya, dom 20.

Визуальным осмотром и техническим испытанием на месте установлено, что на вышеуказанном объекте установлены:

Прибор передачи извещений системы "Стрелец-Мониторинг" ТАНДЕМ- 1 штука

Монтаж выполнен в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему Акту).

Технические характеристики:

Наличие аккумулятора: Имеется.

Наличие сигнала GSM: Имеется

Сопrotивление изоляции шлейфа сигнализации: не менее 30 МОм.


При проверке работоспособности сигнализации установлено: При нарушении шлейфа сигнализации или имитации очага пожара прибор выдает звуковой и световой сигнал тревоги на объекте и на пульте централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия.

На основании вышеизложенного система передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" на объекте МБОУ "Потьминская СОШ", расположенном по адресу 431100, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, p.Pot'mya, ul. Pionerskaya, dom 20 признана исправной и подключенной на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия по адресу г.Саранск ул.Пушкина д.21. Заказчик обязуется в случае обнаружения неисправности в период эксплуатации системы передачи извещений на пульт централизованной охраны "Стрелец-Мониторинг" МЧС России по Республике Мордовия немедленно ставить в известность Подрядчика.

Представители

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
Респ Мордовия, г Саранск, ул Фурманова, Дом 15Б, тел. 8342356542, e-mail: oonprmund@13.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского
муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Мордовия

(наименование органа государственного пожарного надзора)
Респ Мордовия, р-н Zubovo-Полянский, рп Zubova Поляна, ул Парковая 431110, Республика Мордовия, Zubovo-
Полянский район, п.г.т. Zubova Поляна, ул. Парсковая, д. 30, тел. , e-mail: ondzub@13.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

Респ Мордовия, р-н Zubovo-Полянский, рп Zubova Поляна, ул Парковая д.30 « 18 » мая 20 23 г.
(место составления)

дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и
Атюрьевского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия Юдин Максим
Михайлович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
в помещении Респ Мордовия, р-н Zubovo-Полянский, рп Потьма, ул Пионерская, Дом 20

(адрес помещения)
на основании пункта 48 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 проведен профилактический визит в
ходе которого проведена профилактическая беседа.

В ходе профилактической беседы контролируемое лицо:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОТЬМИНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

проинформировано о требованиях, предъявляемых к данному объекту надзора с учетом фактического
функционального класса пожарной опасности, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о
рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных
(надзорных) мероприятий.

По итогам профилактической беседы контролируемому лицу предложены мероприятия, направленные на
снижение категории риска:

Мероприятия не предложены

(излагаются предложенные мероприятия, направленные на снижение категории риска,

а также указаны имеющиеся нарушенные обязательные требования пожарной безопасности:
1. Нарушения не выявлены

(указываются имеющиеся нарушенные обязательные требования пожарной безопасности)

Директор МБОУ "Потьминская СОШ" Забаева Е.П.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского
муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Мордовия Юдин Максим Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Копия листа беседы направлена _____

(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)